

Technische Dokumentation - Verbrauchserfassung

1000 Musterstadt Musterstr. 1



Objekt-Nr.	/Musterstr. 1	Lage	EG-links
Ört	1000 Musterstadt	Nutzer-Nr.	001
Straße	Musterstr. 1	Nutzer	Mustermann

Heizkostenverteiler / Heizkörper

HKV-Typ	Geräte-Nr.	Raum	Heizkörperart Heizkörpermodell	Länge	Höhe	Tiefe	Teilung	cmid	Kc 1 HK-Zuordnung	Kc 2	Normtemp.	KQ (Watt)	Faktor
WHE3x	6475	FLUR	PKC Brötje Europlan Excellent (1993-)	500	900	70	33	100000035	1,09	0,00	DIN 90/70	831	0,691
WHE3x	6476	WC	RG Rheinstahl FKR DIN 4720 (60)	7	580	70	60	500000250	1,10	0,00	DIN 90/70	480	0,403
WHE3x	6477	BAD	BAD DeLonghi Dolce Vita linea/plano classic (1713,39)	500	1713	30	0	200002474	1,21	0,00	DIN 90/70	1.065	0,998
WHE3x	6478	EZ	PKKPC Radson Integra (2000-) DIN / EN (Super 3)	900	600	106	50	100000252	1,09	0,00	DIN 90/70	2.071	1,722
WHE3x	6479	WZ	PKKPKPC Kermi NT2000 DIN/EN442R (1980-)	700	500	155	33	100000115	1,11	0,00	DIN 90/70	1.941	1,648
WHE3x	6480	KI	PLP Vogel & Noot Vonaris horizontal (mL)	600	502	93	0	300000097	1,09	0,00	DIN 90/70	859	0,714
WHE3x	6481	SZ	RRKV Benteler Regent 2-lagig / Diatherm SR (-1982/85-)	1100	315	160	0	400000068	1,19	0,00	DIN 90/70	1.859	1,710